

Małkinia Górna, dnia 06.03.2018 r.

Nr INT 271. 02. 2018

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej. „Ogłoszenie nr 522085-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy oprawy oświetleniowe mają być LED czy wyposażone w źródła LED (na co wskazuje projekt i kosztorys).

Ad.1. W projekcie ujęto oprawy oświetleniowe LED o parametrach określonych w legendzie opraw oświetleniowych

2. Czy oprawy oznaczone F1, F2, F3 to oprawy wpuszczane w sufit o wymiarach 600 mm x 600 mm.

Ad.2. Oprawy oświetleniowe F1, F2 oraz F3 to oprawy przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych o wymiarach 600 mm x 600 mm.

WÓJT
mgr Bożena Kordek

