

Małkinia Górna, dnia 15.04.2019 r.

## Uczestnicy postępowania

### **Dotyczy przetargu nieograniczonego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie. Ogłoszenie nr 528873-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.**

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Jaka jest gęstość wełny mineralnej układanej na stropie na poddasza?

Ad.1. Docieplenie stropu na piętrze (strych) należy wykonać np. matami z wełny mineralnej grubości 25 cm o  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$  (współ. U po dociepleniu =  $0,139 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Dobór materiałów zgodny z projektem i sztuką budowlaną.

2. Proszę o podanie informacji i obmiaru konstrukcji pod płyty pomostowe. W przedmiarach jest tylko informacja o samych podestach. Brak informacji jak to ma być montowane.

Ad.2. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesyłając zapisy dokumentacji projektowej.

3. Proszę o sprecyzowanie niejasności wynikłej w pokryciu dachowym. Mianowicie dach ma być kryty blachą płaską powlekaną na rąbek a rynny i rury spustowe mają być z blachy ocynkowanej.

Ad.3. Proszę wycenić zgodnie z przedstawioną dokumentacją techniczną i przedmiarami robót.

4. W przedmiarach nie są uwzględnione leje spustowe.

Ad.4. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesyłając zapisy dokumentacji projektowej.

5. Czy stolarka okienna nową montować w systemie ciepłego montażu?

Ad.5. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzać zapisy dokumentacji projektowej.

6. Rozbiórka "ekranów" z blachy przy wejściu głównym, projektuje się 2 ekrany ze szkła bezpiecznego - proszę o wskazanie wymiarów i sposobu montażu.

Ad.6. . Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzać zapisy dokumentacji projektowej.

7. W przedmiarach nie została uwzględniona listwa "J" w podbitce dachowej. Proszę o wskazanie obmiaru.

Ad.7. Należy uwzględnić system. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzać zapisy dokumentacji projektowej.

8. Czy inwestor dopuszcza inne źródła ciepła niż piec na pelet np. ogrzewanie gazowe.

Ad.8. Nie

9. Proszę o podanie typu/rodzaju opraw elektrycznych.

Ad.9. Całość robót należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przedmiarami robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzać zapisy dokumentacji projektowej.

10. Drabiny wewnętrzne pionowe - proszę o wskazanie z jakiego materiału ma być ta drabina, sposobu montażu.

Ad.10. Proszę uwzględnić drabinę aluminiową. Montaż zgodny ze specyfikacją producenta i sztuką budowlaną

z up. Wójta  
  
mgr inż. Józef Bogucki  
SEKRETARZ GMINY