

Małkinia Górna, dnia 28.12.2020 r.

Nr INT 271.09 2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej. Ogłoszenie nr 768187-N-2020 z dnia 17.12.2020 r

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. W opisie technicznym podano, że "Główny poziom, pion oraz gałęzki należy wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PEX-AL-PEX, typoszeregu ciśnieniowego PN20 o średnicach Ø 16 – Ø 63" - nie ma rur polipropylenowych stabilizowanych PEX-AL-PEX, są rury polipropylenowe stabilizowane PP albo są rury wielowarstwowe PEX-AL-PEX. Na rysunkach podane są rury wielowarstwowe PEX-AL-PEX. Proszę o podanie jakie rury należy uwzględnić w kosztorysie Ofertowym, stabilizowane PP czy wielowarstwowe PEX-AL-PEX?

Ad.1. 1 Dopuszcza się rury PP oraz PEX-AL-PEX pod warunkiem zachowania odpowiedniej nie mniejszej niż zaprojektowanej średnicy wewnętrznej rur. Zamawiający zaznacza, że zastosowane w projekcie budowlanym wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Użyte w projekcie budowlanym przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Zaproponowane przez wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.

2. W obiektach takich jak szkoły, hotele i szpitale powinny być zamontowane głowice termostatyczne wzmocnione antywandalowe. W opisie i w kosztorysie nie podano jakiego typu mają być głowice termostatyczne. Proszę o przesłanie informacji jakiego typu głowice należy wycenić?

Ad.2. Należy zastosować głowice termostatyczne wzmocnione antywandalowe..

3. Ze względu na krótki termin prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.01.2021 roku.

Ad.3. Zamawiający przesuwam termin złożenia ofert do 08.01.2021 roku do godz. 10:00.

WÓJT
mgr Bożena Kordak
Kordak