

Małkinia Górna, dnia 29.12.2020 r.

Nr INT 271.09 2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej. Ogłoszenie nr 768187-N-2020 z dnia 17.12.2020 r

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. W przedmiarze robót (poz. nr 40) podano 82 m² okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi. Czy okładziny obejmują rury instalacji poziomo czy także obudowa rur w pionach?

Ad.1. Należy przyjąć jak w przedmiarze.

2. W kotłowni należy się wpiąć rurami śr. 63 mm. Czy w tych pracach należy uwzględnić zawory kulowe, zwrotne, filtr i pompę jak przedstawiono na rysunku rozwinięcia instalacji c.o.? Jeśli ma być pompa, to proszę o podanie parametrów pracy oraz jej typ.

Ad.2. Nie, nie należy uwzględniać. Wpięcie do istniejącej instalacji.

3. W przedmiarze nie uwzględniono zaworów odcinających do grzejników oraz regulacji grzejników. Czy będzie zamieszczony przedmiar z uwzględnieniem tych elementów?

Ad.3. Regulację grzejników jest uwzględniona w pozycji nr 12 przedmiaru. Nie ma potrzeby montażu dodatkowych zaworów odcinających.

WÓJT
mgr *Bożena Kordecka*
