

Małkinia Górna, dnia 04.01.2021 r.

Nr INT 271.09 2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej. Ogłoszenie nr 768187-N-2020 z dnia 17.12.2020 r

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. W przedmiarze robót podano zawory termostatyczne i głowice termostatyczne. Brak jest zaworów odcinających. Do prawidłowego działania grzejnika z podejściem bocznym należy zamontować zawór odcinający, zawór termostatyczny i głowicę termostatyczną. Brak zaworu odcinającego przy grzejnikach może spowodować unieruchomienie całej instalacji gdyby jeden z grzejników uległ rozszczelnieniu. Czy w kosztorysie należy uwzględnić zawory odcinające do grzejników?

Ad.1. Proszę uwzględnić zawory odcinające DN 15 w ilości 162 sztuk


Wójt
mgr Kozłena Kozłowska