

Nr INW 271.02.2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II. Numer ogłoszenia: 86452 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1: wymóg oznakowania CE dla pompowni ścieków

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu Numer ogłoszenia: 86452 – 2016 wraz z odpowiedziami na zadane pytania, prosimy o udostępnienie dopuszczonych do realizacji dostawców mokrych zbiornikowych pompowni ścieków wraz z zamieszczeniem ich deklaracji właściwości użytkowych i znaku CE zgodnie z wymaganiami inwestora w dokumentacji projektowej.

Po sprawdzeniu obecnie rynku dostawców wyżej wymienionych urządzeń, tylko jedna firma spełnia kryteria podane przez Inwestora (Ecol-Unicon Gdańsk) której urządzenia są zamieszczone w projekcie.

Powołując się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 lipca 2015 r., sygn.. akt KIO 1456/15 – należy uwzględnić, że swoboda precyzowania wymagań zamawiającego doznaje ograniczeń, w ten sposób iż muszą mieć one uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji, a dokonany opis nie może naruszać konkurencji ani równego traktowania wykonawców.

Ad.1.

Należy stwierdzić, powołując się na wyrok z dnia 21 lipca 2015 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt. KIO 1456/15, iż „z jednej strony zamawiający gwarantuje sobie dostawę przedmiotu zgodnego z jego oczekiwaniami, a po drugie zachowując zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zapewnił dwuwariantowość rozwiązania poprzez wskazanie rozwiązań równoważnych. Nie jest bowiem zadaniem zamawiającego dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylu wykonawców ilu jest obecnych na danym rynku, ale zapewnienie (dwa różne rozwiązania to gwarantują) zachowania konkurencyjności z jednoczesnym zapewnieniem interesu zamawiającego, co do konkretnych rozwiązań.”

Zgodnie z rozeznaniem rynku przez Zamawiającego są inne firmy mogące dostarczyć wymagane w SIWZ pompownie ścieków. Przykładowi producenci pompowni ścieków spełniający wymagania Zamawiającego w zakresie oznakowania CE, podani zostali w odpowiedzi na pytania nr INW 271.02.2016 z dnia 6 maja 2016 r. Zamawiający informuje równocześnie, iż nie ma obowiązku zamieszczenia deklaracji właściwości użytkowych konkretnych producentów.


mgr Bożena Kordek