


$270 \sqrt{270}$
 80 80
 Nr 5 Ø10 co 100x100cm,
 l=70cm (góraż)

UWAGI:

Beton C16/20 (B20) o wodoszczelności W4
 Stal zbrojeniowa A-0 (St0S)
 Beton płyty układać na warstwie o grubości 5cm z betonu C8/10 (B10)
 Objętość betonu: B20 11,0m³
 B10 1,6m³
 Pręty nr1 i nr3 w nieckach N1 i N2 doginać w dół
 dla uzyskania otuliny równej 5cm



Biowent BW-2000
fundamentowanie

EKOFINN-POL Sp. z o. o.
 80-297 Barmio K/Gdańska
 tel. 058 684 87 03, fax 058 684 99 98

Rys.
 BW2000K2