















LEGENDA:

-  wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
-  przełącznik podwójny bryzgoszczelny IP44
-  przełącznik schodowy bryzgoszczelny IP44
-  wyłącznik krzyżowy schodowy bryzgoszczelny IP65
-  oprawa zewnętrzna 1x150W IP65
-  oprawa 2x36W IP65
-  oprawa z wkł. awaryjnym 1godz - natynkowa 1x8W
-  przewód YDYżo 3x1,5mm²
-  przewód YDYżo 4x1,5mm²
-  miejsce podłączenia wentylatora 230V - 0,1kW
-  puszka instalacyjna ϕ 80mm; IP20
-  puszka instalacyjna 4x2,5mm²; IP44
-  oprawa 2x75W, IP20
-  oprawa 2x60W, IP45

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia użytkowa - 186,89 m²

1.1.	HAŁA TECHNICZNA	11,29 m ²
1.2.	FOKUSOWANIE GŁÓWNA	1,29 m ²
1.3.	CHŁODZOWNIA	2,29 m ²
1.4.	WC	
1.5.	POŁA ADRESOWE	3,14 m ²
1.6.	KORYTARZ	1,31 m ²
1.7.	POŁA GOSPODARCZE	1,72 m ²
1.8.	POŁA GOSPODARCZE	3,97 m ²

Legenda:

1. Filtr D= 1800 mm
2. Aerator kaskadowy D= 1800 mm
3. Rozdzielnia pneumatyczna
4. Sprężarka głowna
5. Sprężarka rezerwowa
6. Dmuchawa
7. Pompa płuczna
8. Zestaw pompowy Il-siponia

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO

Rodzaj inwestycji	Remont i termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kafkowie dz. nr ew.1219	Skala	1:100
Adres			
Investor	Gmina Motkonia Górna ul. Przedszkolna 1	Data	1 2013
Adres	07-320 Motkonia Górna	Nr rys.	2
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia - Instalacja elektr. oświetlenia.		
Projektant	mgr inż. Miłoch Jaworski	Podpis:	
	LDD/1692/PWOE/12		
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Zięba	Podpis:	
	MAZ/0072/POOE/10		