








### LEGENDA:

-  gniazdko internetowe RJ45 p/t IP20;
-  przewód FTP 4x2X0.5mm2 kat.5e;
-  puszka instalacyjna 100x100mm IP44
-  zacisk przyłączeniowy
-  przewód LGY 1x6mm2 w rurze osłonowej
-  zacisk przyłączeniowy
-  przewód LGY 1x50mm2 w rurze osłonowej

### BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia użytkowa - 186,89 m<sup>2</sup>

1.1.	HAŁA TECHNICZNA	120 m <sup>2</sup>
1.2.	FOKUSOWANIE GŁOWNA	11,29 m <sup>2</sup>
1.3.	CHŁODOWNIA	1,20 m <sup>2</sup>
1.4.	WC	
1.4.	WC	3,74 m <sup>2</sup>
1.5.	POŁA ADRESOWE	7,18 m <sup>2</sup>
1.6.	KOPIRZAZ	1,81 m <sup>2</sup>
1.7.	POŁA GOSPODARZE	17,23 m <sup>2</sup>
1.8.	POŁA GOSPODARZE	9,97 m <sup>2</sup>

### Legenda:

1. Filtr D= 1800 mm
2. Aerator kaskadowy D= 1800 mm
3. Rozdzielnia pneumatyczna
4. Sprężarka głowna
5. Sprężarka rezerwowa
6. Dmuchawa
7. Pompa płuczna
8. Zestaw pompowy Il-siponia

### PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO

Rodzaj inwestycji	Remont i termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kafkowie dz. nr ew.1219	Skala	1:100
Adres			
Inwestor	Gmina Motkonia Górna ul. Przedzkołna 1	Data	1 2013
Adres	07-320 Motkonia Górna	Nr rys.	4
Przedmiot rysunku	Rzut przyziemia - Instalacja logiczne.		
Projektant	mgr inż. Miłoch Jaworski	Podpis:	
	LDD/1692/PWOE/12		
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Zięba	Podpis:	
	MAZ/0072/POOE/10		