

INW.271.1.05.2015

Małkinia Górna dnia 09.06.2015

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu.


W odpowiedzi na pytania do zaproszenia Wójta Gminy Małkinia Górna do składania ofert dot. „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Orle”, przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie 1. Czy współczynnik U dla całego otworu, należy rozumieć jako współczynnik U_w dla okna?

Ad.1. Tak . Współczynnik U_w dla całego okna.

Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo użycie szyb o współczynniku $g \leq 39$, przy jednoczesnym zachowaniu współczynnika U_w na poziomie $< 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$?

Ad.2. Tak . Zamawiający dopuszcza.


WÓJT
mgr Bożena Kordek