

INW.271.1.04.2015

Małkinia Górna dnia 09.06.2015

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu.

**W odpowiedzi na pytania do zaproszenia Wójta Gminy Małkinia Górna do składania ofert dot. „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie”, przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu:**

Pytanie 1. Czy współczynnik U dla całego otworu, należy rozumieć jako współczynnik  $U_w$  dla okna?

Ad.1. Tak . Współczynnik  $U_w$  dla całego okna.

Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo użycie szyb o współczynniku  $g \leq 39$ , przy jednoczesnym zachowaniu współczynnika  $U_w$  na poziomie  $< 1,3 \text{ Wm}^2/\text{K}$ ?

Ad.2. Tak . Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Jakie parametry ma mieć glazura którą należy wymienić na ościeżach ?

Ad. 3. Zastosowana glazura powinna być szkliwiona , gładka , szybko zmywalna , w kolorach jasnych o wymiarach 15x15 lub 20x20 cm.

WÓJTA  
mgr Bożena Kordek

