

SG.031.1.2019

2019 -10- 16

Pani

Agnieszka Szymula

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie**

**ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin**

Szanowne Pani Dyrektor

Przeprowadzone konsultacje i prezentacja umożliwiły zapoznanie się z lokalizacją wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia Górna. Na stronie Gminy Małkinia Górna zostały umieszczone pliki zawierające propozycje lokalizacji projektowanych wałów ziemnych i projektowanych zamknięć mobilnych.

Do dnia 15 października mieszkańcy gminy Małkinia Górna złożyli swoje stanowiska, wnioski o zmianę projektu, protesty przesyłając je na adres Urzędu Gminy w Małkini Górnej i Wójta Gminy Małkinia Górna, które zgodnie z właściwością przesyłam Pani Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pisma złożyli według kolejności daty wpływu do Urzędu Gminy w Małkini Górnej:

1. Leszek Dębek Radny Gminy Małkinia Górna,
2. Mieszkańcy miejscowości Zawisty Nadbużne Kolonia(Tajwan) 11 podpisów,
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna wsi Rostki Wielkie 23 podpisy,
6. Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna Zawisty Nadbużne 95 podpisów,
7. Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 10 podpisów, Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna ul Nurska 3 podpisy,
8. [REDACTED]

9.] [REDACTED]

10.] [REDACTED]

11. Fundacja WWF Polska

12. Gmina Małkinia Górna koncepcja rozwiązania przejazdu kolejowego i rond na drodze wojewódzkiej 694 z włączeniem do drogi wojewódzkiej 627.

Ad 1. Wniosek zasadny w zakresie jak najmniejszego przeznaczenia działek prywatnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Ad 2. Wniosek mieszkańców miejscowości Zawisty Nadbużne Kolonia (Tajwan) zasadne jest rozpatrzenie alternatywnej linii starego wału, jako propozycja budowy nowego wału.

Ad 3. Działka 1020/1 nie jest oddzielona wałem od rzeki Bug.

Ad 4. Działka 1020/2 i 1020/1 nie są oddzielone wałem od rzeki Bug. Na granicy działek 1020/1 oraz 1018 zlokalizowano projektowany wał. Proszę o rozważenie innej lokalizacji.

Ad 5. Protest mieszkańców wsi Rostki Wielkie w kwestii budowy wałów budzi nasze wątpliwości, które wymagają jego wnikliwej analizy przez projektantów. Natomiast kwestia samej budowy wałów poruszona w poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych przez właścicieli działek jest zasadna.

Ad 6. Protest wskazuje, że mieszkańcy nie chcą jakiegokolwiek konstrukcji przeciwpowodziowej. Z punktu widzenia Gminy budowa wałów przeciwpowodziowych jest jedynym sposobem na ochronę życia i mienia mieszkańców oraz ich zabudowań. Zgodnie z zapewnieniami protestujących powódź z 1979 r. nie spowodowała żadnych szkód w tym terenie. Pozostawiam ocenie biura projektowego oraz RGZW w Lublinie kwestię budowy wałów przeciwpowodziowych czy jej zaniechania.

Ad 7. Stanowisko Gminy jak w pkt 6.

Ad 8. Wniosek w sprawie zmiany koncepcji przebiegu wału wart rozpatrzenia.

Ad 9. Propozycje przedstawione we wniosku wymagają szerokiej analizy biura projektowego.

Ad 10. Kwestie poruszone we wniosku należy zweryfikować i przeanalizować.

Ad 11. Należy rozpatrzyć propozycje przedstawione przez Fundację WWF Polska.

Ad 12. Gmina Małkinia Górna zgłasza potrzebę rozpatrzenia koncepcji przebudowy drogi nr 694 i jej skrzyżowania z drogą nr 627 oraz projektowanej budowy wałów przeciwpowodziowych. Ponadto wnosimy o maksymalne zaprojektowanie wałów ziemnych zwłaszcza na obiekcie III (Klukowo, Glina, Małkinia Mała- Przewóz) proponowanych rozwiązań projektowych.

Przesyłam wszystkie wnioski, które wpłynęły po konsultacjach przedstawionego projektu budowy wałów przeciwpowodziowych uprzejmie proszę o wnikliwe rozpatrzenie każdego złożonego wniosku oraz odpowiedź składającym, a także do wiadomości gminy Małkinia Górna.

Informuję, że na sesji w dniu 15 października 2019 r. został złożony wniosek o zorganizowanie kolejnych konsultacji społecznych. Proszę o rozważenie tego wniosku.

Ł. Posażaniewicz

[Signature]
WÓJT
Gmina
mgr Bożena Kordecka

