

Znak sprawy: INW 271.03.2014

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu: wszyscy**

dot.: przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej – ul. Kolejowa w Małkini Górnej.
Nr ogłoszenia: 158133-2014, data zamieszczenia: 21.07.2014 oraz 160893-2014, data
zamieszczenia: 24.07.2014

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie nr 1.

Czy na terenie gminy istnieje system monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2.

Czy nowo projektowana pompownia ścieków powinna być wpięta w istniejący na terenie gminy system monitoringu i wizualizacji?

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie nr 3.

Czy nowo projektowana pompownia powinna być dostarczona z systemem monitoringu GPRS wraz ze stacją dyspozytorską z oprogramowaniem?

Odp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 13 do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach 9 – 30 do SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy nowo projektowana pompownia powinna być dostarczona ze sterownikiem mikroprocesorowym PLC i modem z oznakowaniem CE?

Odp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 13 do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach 9 – 30 do SIWZ.

Pytanie nr 5.

Czy dostawca/producent pompowni ścieków wraz z dostawcą pompowni powinien dostarczyć deklarację zgodności na sterownik mikroprocesorowy PLC i modem z oznakowaniem CE?

Odp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 13 do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach 9 – 30 do SIWZ.

Pytanie nr 6.

W myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równoważne do zaprojektowanego?

Jakie parametry pompowni wg. Zamawiającego spełniają kryterium równoważności?

Odp. Informacje o rozwiązaniach równoważnych w pkt. 3.3. SIWZ.

WZ. WÓJTA

mgr Jan Borowy
Zastępca Wójta