

Małkinia Górna, dnia 28.04.2016 r.

Nr INW 271.03.2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo

– Niegowiec. Numer ogłoszenia: 86780 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

Stosownie do art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1.

W związku z art. 29 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w związku z obowiązkiem opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniających wszystkie okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty, prosimy o potwierdzenie, iż załączona przez Zamawiającego dokumentacja nie zawiera braków ani błędów?

Ad.1.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością i posiadaną wiedzą w oparciu o dokumentację projektową. Projektant stwierdził w oświadczeniu, iż wykonał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe oraz Wojewodę Mazowieckiego.

Pytanie nr 2.

Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa do wycięcia? Jeżeli tak, to proszę o informację, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na ich wycinkę, oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką?

Ad.2.

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która nie uwzględnia wycinki drzew.

Pytanie nr 3.

Proszę o informację w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacji technicznej, projekcie, których nie można przewidzieć na tym etapie postępowania?

Ad.3.

Sposób rozliczenia ewentualnych „robót dodatkowych” opisano w Rozdziale XII. Opis sposobu obliczenia ceny pkt 5.b.

Pytanie 4.

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie obszaru objętego ochroną ptaków Natura 2000 – pod nazwą „Puszcza Biała” PLB 140007. Proszę o dołączenie stosownych dokumentów, między innymi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji.

Ad.4.

Ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji nie był wymagany na etapie uzyskiwania uzgodnień administracyjnych. Planowana inwestycja nie narusza zasad ochrony obszaru Natura 2000 – Puszcza Biała PLB 140007.

Pytanie nr 5.

Czy z racji lokalizacji inwestycji w obszarze ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą „Puszcza Biała” PLB 140007 Wykonawca będzie miał ograniczenia w prowadzeniu robót. Proszę o podanie tych ograniczeń.

Ad.5.

Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy i prowadzić roboty budowlane zgodnie z dokumentacją budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska.

Pytanie nr 6.

Proszę o załączenie opinii geotechnicznych, ponieważ opisane w projektach wykonawczych odwierty nie obrazują w pełni warunków geotechnicznych na tak szeroki zakres inwestycji. W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada takich dokumentów. Zwracam się z zapytaniem, jak będą rozliczane roboty związane z koniecznością odwodnienia terenu.

Ad.6.

Warunki gruntowo – wodne przedstawiono w opisie technicznym w pkt 4, warunki gruntowo – wodne. Analiza warunków gruntowo – wodnych nie przewiduje odwodnienia wykopów.

Pytanie nr 7.

Ze względu na rozbieżności między przedmiarami a dokumentacją projektową proszę o jednoznaczne określenie ilości rury PE DN32 (dokumentacja – 2220,90m, przedmiar poz. 53 – 2128,30m)

Ad.7.

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Należy przyjąć wartość 2220,90 m

Pytanie nr 8.

Ze względu na rozbieżności między przedmiarami a dokumentacją projektową proszę o jednoznaczne określenie ilości zasuw odcinających DN 150mm (projekt – załącznik nr 10 – 24 szt. SIWZ, przedmiar poz. 21 – 25 szt.)

Ad.8.

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Należy przyjąć wartość 24 szt.

Pytanie nr 9.

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie ilości wodomierzy (projekt – załącznik nr 10 – łącznie 102 szt; SIWZ, przedmiar – łącznie 98 szt.)

Ad. 9.

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Należy przyjąć wartość 102 szt.

Pytanie nr 10.

Proszę o jednoznaczne określenie typu, klasy i nominalny strumień przepływu wodomierzy, podziałem na ilości jakie należy wycenić.

Ad.10.

Zamawiający nie może wskazać typu wodomierza. Strumień przepływu należy dostosować do średnicy wskazanej w zestawie oraz wartości przepływu zgodne z normą.

Pytanie nr 11.

Proszę o zweryfikowanie ilości opasek przyłączeniowych, przedmiar poz. 24 i 25 (projekt – załącznik nr 10 – łącznie 102 szt; SIWZ, przedmiar – łącznie 95 szt.)

Ad. 11.

Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Należy przyjąć wartość 102 szt.

Pytanie nr 12.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką średnicę, typ, klasę i nominalny strumień przepływu wodomierza należy przyjąć do wyceny studni wodomierzowej.

Ad.12.

Patrz odpowiedź nr 10.

Pytanie nr 13.

Proszę o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeżeli tak, to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.

Ad. 13.

Odpowiedź zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ z 20.04.2016 roku wraz ze stosownymi załącznikami na stronie www.bip.malkiniagorna.pl

Pytanie nr 14.

Czy zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda. Nadmieniam, iż wykonanie kanalizacji sanitarnej wymaga większego doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności niż wykonanie sieci wodociągowej.

Ad. 14.

Odpowiedź zamieszczono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2 z 22.04.2016 na stronie www.bip.malkiniagorna.pl


WÓJT
mgr Bożena Kordek