

Małkinia Górna, dnia 19.04.2017 r.

Nr INW 271.03.2017

Uczestnicy postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew. Ogłoszenie nr 68163 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całego zakresu prac metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót. Sieć wodociągowa alternatywnie może zostać wykonana na prostych odcinkach metodą przewiertu sterowanego natomiast w miejscach załamań wodociągu oraz w miejscach montażu projektowanego uzbrojenia metodą wykopu otwartego szalowanego.

Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz uwzględniać warunki techniczne.

WÓJT
mgr Bożena Kordek
Kordek